



2024年度 飲料水定期水質検査結果表

41：南アルプス市

施設名
03：若草地区 藤田浄水場

JWWA-GLP046
水道GLP認定

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水					
																					1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数			
一般細菌	* 100以下	個/mL	2	0	0	0												0	0	0			0	0	0	
大腸菌	* 検出されないこと	—	-	-	-	陰性													-	-	-			0	0	0
カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L																								
水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L																								
セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
六価クロム化合物	* 0.02mg/L以下	mg/L																								
亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L																								
シアン化物イオン及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	3.1	2.5	2.8																					
フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L																								
ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L																								
四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L																								
1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L																								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L																								
ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L																								
テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L																								
塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未																					
クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																					
クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																					
ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																					
ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
ブロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未																					
亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L																								
アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L																								
鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L																								
銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L																								
ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L																								
マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L																								
塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	8.7	7.3	7.9	7.7												7.7	7.7	7.7			0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L	120	110	115																					
蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	200	180	188																					
陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L																								
ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L																								
2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L																								
非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																					
フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L																								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未												0.3未	0.3未	0.3未			0	0	0	
pH値	* 5.8～8.6	—	7.5	7.3	7.5	7.4												7.4	7.4	7.4			0	0	0	
味	* 異常でないこと	—	-	-	-	異常なし												-	-	-			0	0	0	
臭気	* 異常でないこと	—	-	-	-	異常なし												-	-	-			0	0	0	
色度	* 5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未												0.5未	0.5未	0.5未			0	0	0	
濁度	* 2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未												0.1未	0.1未	0.1未			0	0	0	
電気伝導率	—	mS/m	28	24	26	27												27	27	27			0	0	0	
残留塩素	—	mg/L	0.36	0.26	0.30	0.34												0.34	0.34	0.34			0	0	0	
水温	—	℃	25.9	11.4	18.9	15.8												15.8	15.8	15.8			0	0	0	