

## 質問に対する回答書

契約番号	5075000002
件名	南アルプス市甲西農村環境改善センター改修工事(建築主体工事)

No.	質問内容	回答	回答月日
1	図 A-05樋工事において 内訳書のルーフトレンが100φですが 縦樋はアルミ製89φです。(既存はVP100なので) 縦樋をアルミ製114φにしますか。	質問内容の通り、縦樋はアルミ製114φバンドレスタイプとしてください。	9月30日
2			
3			
4			
5			