2020年度　南アルプス市若草地区　十日市場浄水場　飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人　山梨県食品衛生協会
〒400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830　FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者　中澤　智子　印

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値
							4月15日	5月12日	6月9日	7月14日	8月18日	9月2日	10月12日	11月4日	12月9日	1月6日	2月2日	3月8日			
1	一般細菌　＊	100以下	個/mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	大腸菌　＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物　＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															
4	水銀及びその化合物　＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															
5	セレン及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
6	鉛及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
7	ヒ素及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
8	六価クロム化合物　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
9	亜硝酸態窒素　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　＊	10mg/L以下	mg/L	3.9	3.9	3.9		3.9			4.1			3.6			3.6		4.1	3.6	3.8
12	フッ素及びその化合物　＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09		0.08											0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02															
14	四塩化炭素　＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
15	1,4-ジオキサン　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
17	ジクロロメタン　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
18	テトラクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
19	トリクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
20	ベンゼン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
21	塩素酸　＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.11			0.06未			0.06未			0.07		0.11	0.06未	0.06
22	クロロ酢酸　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム　＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム　＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド　＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															
33	アルミニウム及びその化合物　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
34	鉄及びその化合物　＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未															
35	銅及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006															
36	ナトリウム及びその化合物　＊	200mg/L以下	mg/L	7.2	7.2	7.2															
37	マンガン及びその化合物　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
38	塩化物イオン　＊	200mg/L以下	mg/L	5.0	4.2	4.7	4.9	5.3	5.0	4.9	5.3	5.2	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.3	4.9	5.0
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　＊	300mg/L以下	mg/L	130	130	130		130			130			130			130		130	130	130
40	蒸発残留物　＊	500mg/L以下	mg/L	180	180	180		220			200			180			200		220	180	200
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															
42	ジェオスミン　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
43	2-メチルイソボルネオール　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
44	非イオン界面活性剤　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類　＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）　＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値　＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
48	味　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度　＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度　＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	－	mS/m	28	25	27	29	29	29	29	29	29	24	29	27	29	29	27	29	24	28
53	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.16	0.26	0.20	0.38	0.44	0.32	0.38	0.30	0.38	0.40	0.36	0.28	0.38	0.40	0.44	0.20	0.35
54	判定	－	－				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	－	℃	34.2	21.7	26.7	18.2	28.1	28.8	22.6	37.6	33.4	27.5	17.5	9.6	7.6	13.2	9.8	37.6	7.6	21.2
56	水温	－	℃	27.8	16.7	21.8	14.0	20.1	21.0	23.2	23.1	25.4	20.1	17.1	14.6	8.6	12.0	13.0	25.4	8.6	17.7
57	天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	－	－	－

注　残留塩素は現場での測定値。　　未　－　未満です。　＊：水道ＧＬＰ認定項目

検査方法：　厚生労働省告示第261号による

備　　考：

2020年度　南アルプス市若草地区　鏡中条浄水場　飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人　山梨県食品衛生協会
〒400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830　FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者　中澤　智子　印

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値
							4月15日	5月12日	6月9日	7月14日	8月18日	9月2日	10月12日	11月4日	12月9日	1月6日	2月2日	3月8日			
1	一般細菌　＊	100以下	個/mL	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌　＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物　＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															
4	水銀及びその化合物　＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															
5	セレン及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
6	鉛及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
7	ヒ素及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
8	六価クロム化合物　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
9	亜硝酸態窒素　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　＊	10mg/L以下	mg/L	3.1	3.0	3.1		3.1			3.4			3.0			2.9		3.4	2.9	3.1
12	フッ素及びその化合物　＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.10	0.10		0.10											0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03															
14	四塩化炭素　＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
15	1,4-ジオキサン　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
17	ジクロロメタン　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
18	テトラクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
19	トリクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
20	ベンゼン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
21	塩素酸　＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム　＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム　＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド　＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															
33	アルミニウム及びその化合物　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
34	鉄及びその化合物　＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未															
35	銅及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006															
36	ナトリウム及びその化合物　＊	200mg/L以下	mg/L	7.7	7.7	7.7															
37	マンガン及びその化合物　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
38	塩化物イオン　＊	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.0	5.5	5.7	6.2	6.2	6.1	6.7	6.6	6.3	6.1	6.1	6.4	6.4	6.2	6.7	5.7	6.3
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　＊	300mg/L以下	mg/L	140	130	135		140			140			140			140		140	140	140
40	蒸発残留物　＊	500mg/L以下	mg/L	190	190	190		230			220			200			210		230	200	215
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															
42	ジェオスミン　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
43	2-メチルイソボルネオール　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
44	非イオン界面活性剤　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類　＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）　＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値　＊	5.8 ～ 8.6	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度　＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度　＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	－	mS/m	30	27	29	31	30	31	31	31	31	32	31	31	31	32	31	32	30	31
53	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.22	0.28	0.32	0.38	0.36	0.32	0.40	0.16	0.30	0.30	0.38	0.32	0.30	0.26	0.40	0.16	0.32
54	判定	－	－				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	－	℃	33.8	21.3	26.0	18.3	28.8	29.4	22.6	37.8	33.5	27.6	18.2	10.4	7.5	14.6	9.8	37.8	7.5	21.5
56	水温	－	℃	25.7	16.4	20.8	14.9	18.2	20.5	20.4	22.8	28.4	19.8	17.8	15.4	10.2	13.5	14.2	28.4	10.2	18.0
57	天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	－	－	－

注　残留塩素は現場での測定値。　　未　－　未満です。　＊：水道ＧＬＰ認定項目

検査方法：　厚生労働省告示第261号による

備　　考：

2020年度　南アルプス市若草地区　藤田浄水場　飲料水定期水質検査結果

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人　山梨県食品衛生協会
〒400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830　FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者　中澤　智子　印

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値
							4月15日	5月12日	6月9日	7月14日	8月18日	9月2日	10月12日	11月4日	12月9日	1月6日	2月2日	3月8日			
1	一般細菌　＊	100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	大腸菌　＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物　＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															
4	水銀及びその化合物　＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															
5	セレン及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
6	鉛及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
7	ヒ素及びその化合物　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
8	六価クロム化合物　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
9	亜硝酸態窒素　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　＊	10mg/L以下	mg/L	3.7	3.6	3.7		3.9			4.0			3.6			3.5		4.0	3.5	3.8
12	フッ素及びその化合物　＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09		0.07											0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03															
14	四塩化炭素　＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
15	1,4-ジオキサン　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
17	ジクロロメタン　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
18	テトラクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
19	トリクロロエチレン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
20	ベンゼン　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															
21	塩素酸　＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム　＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
24	ジクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸　＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン　＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
28	トリクロロ酢酸　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン　＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
30	ブロモホルム　＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド　＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															
33	アルミニウム及びその化合物　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005															
34	鉄及びその化合物　＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未															
35	銅及びその化合物　＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															
36	ナトリウム及びその化合物　＊	200mg/L以下	mg/L	7.6	7.6	7.6															
37	マンガン及びその化合物　＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															
38	塩化物イオン　＊	200mg/L以下	mg/L	5.5	4.8	5.2	5.4	5.7	5.7	5.6	6.1	5.7	5.7	5.6	5.5	5.7	5.8	5.7	6.1	5.4	5.7
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　＊	300mg/L以下	mg/L	130	130	130		130			140			140			140		140	130	138
40	蒸発残留物　＊	500mg/L以下	mg/L	190	180	185		230			220			190			210		230	190	213
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤　＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															
42	ジェオスミン　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
43	2-メチルイソボルネオール　＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															
44	非イオン界面活性剤　＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類　＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）　＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値　＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
48	味　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気　＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度　＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度　＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	－	mS/m	30	28	29	30	31	31	31	32	31	29	31	31	31	31	31	32	29	31
53	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.20	0.25	0.34	0.36	0.36	0.30	0.24	0.34	0.38	0.42	0.36	0.32	0.34	0.34	0.42	0.24	0.34
54	判定	－	－				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	－	℃	34.8	21.7	26.2	19.0	29.0	30.4	22.5	38.0	31.2	27.6	17.6	10.0	6.9	15.0	9.5	38.0	6.9	21.4
56	水温	－	℃	25.7	16.3	21.3	16.0	19.3	22.4	22.4	22.1	24.6	19.8	17.2	14.8	11.5	11.3	13.8	24.6	11.3	17.9
57	天候	－	－	－	－	－	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	－	－	－

注　残留塩素は現場での測定値。　　未　－　未満です。　＊：水道ＧＬＰ認定項目

検査方法：　厚生労働省告示第261号による

備　　考：