水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人　山梨県食品衛生協会
T400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830　FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者　中澤　智子　印

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

平成28年度　南アルプス市芦安簡水　芦安高区浄水場　飲料水定期水質検査結果

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値
							4月19日	5月10日	6月1日	7月20日	8月9日	9月13日	10月11日	11月9日	12月6日	1月4日	2月7日	3月15日			
1	一般細菌 ＊	100以下	個/mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0未
2	大腸菌 ＊	検出されないこと	―	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未		0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未		0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未		0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未		0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001			0.001未			0.001未			0.001未		0.001	0.001未	0.001
7	ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未		0.004未			0.004未			0.004未			0.004未		0.004未	0.004未	0.004未
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.46	0.32	0.38		0.43			0.39			0.50			0.43		0.50	0.39	0.44
12	フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.06	0.07		0.07			0.08			0.07			0.07		0.08	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未	0.01未		0.01未			0.01未			0.01未			0.01未		0.01未	0.01未	0.01未
14	四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0003			0.0002			0.0002未		0.0003	0.0002未	0.0002
24	ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002未	0.0003		0.0002未			0.0005			0.0004			0.0002未		0.0005	0.0002未	0.0002
28	トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002			0.0002			0.0002未		0.0002	0.0002未	0.0002
30	ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.015	0.005	0.010		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.001未
33	アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.034	0.024	0.027		0.035			0.034			0.032			0.037		0.037	0.032	0.035
34	鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未		0.03未			0.03未			0.03未			0.03未		0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.009	0.005	0.007		0.007			0.006			0.005未			0.005未		0.007	0.005未	0.005
36	ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	4.6	4.1	4.4		4.1			4.6			4.2			4.6		4.6	4.1	4.4
37	マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	4.0	1.3	2.0	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	1.8	2.1	1.8	1.9	2.4	1.7	1.9
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	110	96	102		99			110			100			110		110	99	105
40	蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	160	150	158		150			160			140			150		160	140	150
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未		0.02未			0.02未			0.02未			0.02未		0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未		0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未		0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未		0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未		0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	―	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
48	味 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	―	mS/m	23	20	22	21	21	20	23	23	22	22	22	23	3.0	22	22	23	3.0	20
53	残留塩素	―	mg/L	0.40	0.10	0.29	0.28	0.28	0.24	0.30	0.30	0.26	0.22	0.26	0.44	0.40	0.40	0.48	0.48	0.22	0.32
54	判定	―	―				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	―	℃	26.8	2.6	16.5	18.1	18.2	27.8	34.7	34.8	20.6	14.6	9.3	10.2	11.5	3.2	6.6	34.8	3.2	17.5
56	水温	―	℃	23.8	2.8	14.7	13.9	17.2	17.6	24.5	25.2	24.7	19.8	15.0	11.4	7.6	7.2	10.1	25.2	7.2	16.2
57	天候	―	―	－	－	－	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	－	－	－

注　残留塩素は現場での測定値。　未　―　未満です。　＊：水道ＧＬＰ認定項目
検査方法：　厚生労働省告示第261号による
備　　考：

水道法による厚生労働大臣登録検査機関
一般社団法人　山梨県食品衛生協会
T400-0043
山梨県甲府市国母6丁目5番1号
TEL 055-228-1830　FAX 055-231-2850
水質検査部門管理者　中澤　智子　印

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

平成28年度　南アルプス市芦安簡水　芦安低区配水池　飲料水定期水質検査結果

No.	検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値
							4月19日	5月10日	6月1日	7月20日	8月9日	9月13日	10月11日	11月9日	12月6日	1月4日	2月7日	3月15日			
1	一般細菌 ＊	100以下	個/mL	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	1	不検出	不検出
2	大腸菌 ＊	検出されないこと	―	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未		0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未		0.0003未	0.0003未	0.0003未
4	水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未		0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未		0.00005未	0.00005未	0.00005未
5	セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
6	鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
7	ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
8	六価クロム化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
9	亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未		0.004未			0.004未			0.004未			0.004未		0.004未	0.004未	0.004未
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.48	0.32	0.39		0.43			0.39			0.50			0.43		0.50	0.39	0.44
12	フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.06	0.07		0.07			0.08			0.07			0.06		0.08	0.06	0.07
13	ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未		0.01未			0.01未			0.01			0.01未		0.01	0.01未	0.01
14	四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
15	1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
17	ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
18	テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
19	トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
20	ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
21	塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未
22	クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未
23	クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0002未	0.0004		0.0004			0.0005			0.0003			0.0002		0.0005	0.0002	0.0004
24	ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
25	ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
26	臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
27	総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002未	0.0006		0.0007			0.0008			0.0006			0.0002		0.0008	0.0002	0.0006
28	トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未
29	ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0004	0.0002未	0.0003		0.0003			0.0003			0.0003			0.0002未		0.0003	0.0002未	0.0002
30	ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未
31	ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未
32	亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.009	0.007	0.008		0.005			0.005未			0.005未			0.005未		0.005	0.005未	0.001
33	アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.034	0.021	0.027		0.034			0.033			0.032			0.034		0.034	0.032	0.033
34	鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未		0.03未			0.03未			0.03未			0.03未		0.03未	0.03未	0.03未
35	銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
36	ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	4.6	4.1	4.3		4.1			4.4			4.2			4.4		4.4	4.1	4.3
37	マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未
38	塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	4.6	1.3	2.1	2.6	2.0	2.0	1.7	1.8	1.9	2.1	1.8	1.8	2.1	1.7	1.9	2.6	1.7	2.0
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	110	96	102		99			110			100			110		110	99	105
40	蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	160	130	148		150			170			140			150		170	140	153
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未		0.02未			0.02未			0.02未			0.02未		0.02未	0.02未	0.02未
42	ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未		0.000001未	0.000001未	0.000001未
43	2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未		0.000001未	0.000001未	0.000001未
44	非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未
45	フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未		0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未		0.0005未	0.0005未	0.0005未
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未
47	pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	―	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
48	味 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未
51	濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未
52	電気伝導率	―	mS/m	22	20	22	21	20	20	22	23	23	20	22	23	22	20	23	23	20	22
53	残留塩素	―	mg/L	0.38	0.18	0.29	0.24	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.24	0.28	0.42	0.36	0.42	0.44	0.44	0.24	0.31
54	判定	―	―				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
55	気温	―	℃	31.0	5.5	18.8	21.4	19.2	28.4	32.1	34.2	21.1	16.3	12.1	10.2	12.2	4.0	7.9	34.2	4.0	18.3
56	水温	―	℃	24.3	4.8	16.7	12.5	18.7	19.7	25.8	27.8	25.8	20.3	15.0	11.2	6.8	5.4	8.8	27.8	5.4	16.5
57	天候	―	―	－	－	－	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	－	－	－

注　残留塩素は現場での測定値。　未　―　未満です。　＊：水道ＧＬＰ認定項目
検査方法：　厚生労働省告示第261号による
備　　考：